

**DECRETO DE ALCALDIA N° 907  
ZAPALLAR, 18/04/2022**

**VISTO:**

**LOS ANTECEDENTES:** Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado; Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Decreto Supremo N°250 que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Sentencia de Proclamación Rol N°299-2021 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, del 25 de junio de 2021; Decreto de Alcaldía N°24/2021 del 15 de diciembre de 2021 que aprueba el Presupuesto Municipal 2022; Decreto de Alcaldía N°1753/2021 de fecha 19 de agosto de 2021, que aprueba el cuadro de subrogancia del cargo Alcalde en caso de ausencia; Decreto de Alcaldía N°1539/2021 de fecha 29 de julio de 2021 y su modificación aprobada mediante Decreto de Alcaldía N°385/2022 del 10 de febrero de 2022, que delega la facultad para firmar bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde"; Decreto de Alcaldía N°2749/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, que aprueba el cuadro de subrogancia de cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, la Ilustre Municipalidad de Zapallar, mediante decreto Alcaldicio N° 684 de fecha 21 de marzo del 2022, aprobó las bases de "**Servicio, Vía Suministro, De Mantenición Y Reparación De Termos Presurizados De 250 Lts., sus Instalaciones y Sus Bases Metálicas, De La Comuna De Zapallar**", publicado con fecha 22 de marzo del 2022 bajo el ID N° 4556-40-LE22.
2. Que, en dicho periodo se presentaron preguntas al proceso licitatorio publicado en el Sistema de información, las que deben ser respondidas por la Entidad licitante.

**DECRETO:**

1. **RATIFÍQUESE** la aprobación de las siguientes respuestas presentadas en la licitación pública "**Servicio, Vía Suministro, De Mantenición Y Reparación De Termos Presurizados De 250 Lts., sus Instalaciones y Sus Bases Metálicas, De La Comuna De Zapallar**" bajo el ID 4301-40-LE22:

N°	Fecha y hora	Preguntas ingresadas (5)
1	28-03-2022 09:18:04	Hola, pueden publicar el número de termo a intervenir y fotos o documentos del estado actual de los termos a realizar mantención.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>Son 27 termos ubicados todos en una villa dentro de la comuna.</b>
2	28-03-2022 09:44:45	Hola, pueden publicar la marca y modelo de los termos a considerar.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>Marca origen: Blue Sun Modelo: Pre-Heated (cooper</b>



ZAPALLAR

ZAPALLAR

		<b>Coil) Solar Water Heater , 240 lt.</b>
3	28-03-2022 09:46:10	Se necesita saber la medida de hilo de las barras de sacrificio. (3/4 o 1)? publicar fotos de las barras en lo posible, para poder realizar una buena cotización de los repuestos.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>Barra de sacrificio ½ HE</b>
4	28-03-2022 09:46:22	Se necesita saber la medida de hilo de las barras de sacrificio. (3/4 o 1)? publicar fotos de las barras en lo posible, para poder realizar una buena cotización de los repuestos.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>Barra de sacrificio ½ HE</b>
5	28-03-2022 09:46:25	Se necesita saber la medida de hilo de las barras de sacrificio. (3/4 o 1)? publicar fotos de las barras en lo posible, para poder realizar una buena cotización de los repuestos.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>Barra de sacrificio ½ HE</b>

2. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto en el portal de transparencia y en el Sistema de Información [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

ANTONIO MOLINA DAINE

JOSE TOMAS BARTOLUCCI  
SCHIACAPPASSE



**DISTRIBUCIÓN:**

DIRECCION DE CONTROL  
SECRETARIA MUNICIPAL  
OFICINA DE TRANSPARENCIA



<https://sertex2.stonline.cl/zapallar/validafirma/index.aspx>

Código Verificador: 20A08168D0000ZP913001202202200000907