

DECRETO DE ALCALDIA N° 1987

ZAPALLAR,

14 SET. 2021

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N°18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Sentencia de Proclamación Rol N°299-2021 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, del 25 de junio de 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascuñán; Decreto Alcaldicio N° 1.838/2021 de fecha 25 de agosto de 2021, que aprueba cuadro de subrogancia para los cargos directivos, jefaturas y encargados de unidades municipales; Decreto de Alcaldía N° 1753/2021 de fecha 19 de agosto de 2021 que aprueba cuadro de subrogancia en el Cargo de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Zapallar, mediante decreto alcaldicio N°1719 de fecha 16 de agosto de 2021, aprobó las bases del servicio de ejecución de Obra denominada **"Alumbrado Público Vial Rutas E30F Y E462"**, las cuales fueron publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, con fecha 18 de agosto de 2021, bajo el ID N°5325-6-LP21.
2. Que, en dicho periodo se presentaron preguntas al proceso licitatorio publicado en el sistema de Información, las que deben ser respondidas por la Entidad Licitante.

DECRETO:

- 1º. **APRUÉBESE** las siguientes respuestas publicadas con fecha 09 de septiembre de 2021, presentadas de la Licitación Pública denominada **"Alumbrado Público Vial Rutas E30F y E462"**, bajo el ID N°5325-6-LP21:

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	18-08-2021 17:51	P	1. ¿Debe acreditarse la personería de quién oferta (cédula de identidad en caso persona natural o certificado de vigencia de poder del representante legal para identificar al proponente? ¿Debe presentarse copia de escritura de constitución y sus cambios?
	09-09-2021 19:00	R	Los antecedentes del oferente son los solicitados en el artículo 19º letra a) de las bases de licitación.
2	18-08-2021 17:51	P	2. Omitir, ocultar o falsear información relacionada con la oferta ¿Es causal para ser eliminados de la licitación?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	Será causal de la eliminación de la oferta o el término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda presentar la Municipalidad.
3	18-08-2021 17:51	P	3. ¿Debe presentarse al ofertar también el certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales?
	09-09-2021 19:00	R	Presentar los antecedentes de acuerdo a lo solicitado en el artículo 19° de las bases de licitación.
4	18-08-2021 17:52	P	4. Respecto de la presentación de los formularios debidamente firmados ¿Acepta el municipio que, como alternativa a la firma misma sobre el documento, éstos se puedan presentar firmados digitalmente de acuerdo con la regulación dispuesta en la ley 19.799 de firma electrónica?
	09-09-2021 19:00	R	Si, los antecedentes pueden presentarse con firma electrónica, en cumplimiento con la ley.
5	18-08-2021 17:52	P	5. Si la presentación de los documentos y formularios que son solicitados en las bases es errónea, incompleta o ilegible ¿Se aplicará descuento de puntaje por incumplimiento de requisitos formales?
	09-09-2021 19:00	R	La oferta debe ser presentada según lo indicado en el artículo 18°, el no cumplimiento de esto podrá ser sancionado por la comisión evaluadora en el criterio del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de las ofertas.
6	18-08-2021 17:52	P	6. ¿La ficha electrónica del portal forma parte de las bases de licitación?
	09-09-2021 19:00	R	Si, forman parte de las bases de licitación.
7	18-08-2021 17:52	P	7. Ante discrepancias entre la ficha del portal y las bases ¿Prevalen las bases de licitación?
	09-09-2021 19:00	R	Si, las bases regulan el proceso de licitación.
8	18-08-2021 17:53	P	8. ¿En qué plazo deberán ser contestadas las consultas que me realicen por foro inverso?
	09-09-2021 19:00	R	En el indicado en el portal al momento de realizar el contraforo.
9	18-08-2021 17:53	P	9. En caso de ofertar a través de Unión Temporal de Proveedores ¿Debemos presentar el documento que formaliza la unión al ofertar o al momento de contratar? ¿Debe ser documento simple o a través de escritura pública?
	09-09-2021 19:00	R	El documento debe ser presentado de acuerdo a lo indicado en el artículo 19°, cumpliendo con lo solicitado en el artículo 13° de las bases de licitación.
10	18-08-2021 17:53	P	¿Puedo presentar más de una oferta? de ser posible ¿Cada oferta debe tener su boleta de garantía de seriedad de oferta?
	09-09-2021 19:00	R	Si un oferente presenta más de una oferta, debe adjuntar todos los documentos requeridos en las bases de licitación, lo que incluye la correspondiente garantía de seriedad de la oferta.
11	18-08-2021 17:53	P	Si la garantía de seriedad de oferta esta mal presentada, favor de ratificar que es causal para declarar la inadmisibilidad de la oferta.
	09-09-2021 19:00	R	La presentación de la garantía de seriedad de la oferta debe cumplir con lo solicitado en las bases de licitación. El incumplimiento de alguno de estos requisitos es causal de inadmisibilidad de la oferta.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
12	18-08-2021 17:53	P	Que antigüedad máxima deben tener las certificaciones o documentos que nos son requeridos como parte de la oferta?
	09-09-2021 19:00	R	Los indicados en las bases de licitación.
13	18-08-2021 17:54	P	Si presento antecedentes administrativos en la carpeta técnica o al revés ¿Ese error será considerado formal? o ¿Será esencial y me margina de la licitación?
	09-09-2021 19:00	R	Se considera error formal, no es causal de eliminación.
14	18-08-2021 17:54	P	¿Pueden ser modificados los anexos de postulación?
	09-09-2021 19:00	R	No, sólo debe completar la información solicitada. Si el oferente modifica los formatos entregados por el mandante, se entenderán como no presentados y la oferta se declarará inadmisibles y quedará fuera de bases, tal como se indican en las bases de licitación.
15	18-08-2021 17:54	P	En el caso de empate en la evaluación ¿Cuáles serán los criterios de desempate?
	09-09-2021 19:00	R	Según lo indicado en el artículo 30° de las bases de licitación.
16	18-08-2021 17:54	P	¿cuántos decimales se consideraran al evaluar? ¿Cómo se aproximará el último decimal?
	09-09-2021 19:00	R	Según lo indicado en el artículo 27° de las bases de licitación.
17	18-08-2021 17:55	P	Se solicita ratificar que ante la existencia de un incumplimiento técnico especificación técnica o requisito técnico se declarará inadmisibles la oferta.
	09-09-2021 19:00	R	Si se declarará inadmisibles la oferta. La inadmisibilidad de las ofertas serán las señaladas en el artículo 21° y en las que se indiquen en las bases de licitación. Remitirse a Modificación N°1.
18	18-08-2021 17:55	P	¿La omisión de antecedentes o acreditaciones o certificaciones técnicas de lo requerido será causal para ser marginados de la licitación?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a respuesta N°17.-
19	18-08-2021 17:55	P	La inconsistencia o incoherencia o contradicción técnica de lo ofertado ¿Es causal para declarar la inadmisibilidad de la oferta?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a respuesta N°17.-
20	18-08-2021 17:55	P	¿Debo contemplar y presentar como parte de nuestra oferta un servicio de post venta?
	09-09-2021 19:00	R	El contratista que ejecutará la obra debe cumplir con las garantías solicitadas en las bases de licitación.
21	18-08-2021 17:56	P	¿Debo presentar al momento de ofertar la patente comercial vigente del rubro?
	09-09-2021 19:00	R	No se solicita.
22	18-08-2021 17:56	P	Si oferto y mi giro comercial del SII no se corresponde con lo requerido ¿Nuestra oferta será declarada fuera de bases?
	09-09-2021 19:00	R	No se solicita.
23	18-08-2021 17:56	P	Ante discrepancia entre las bases técnicas o especificaciones técnicas y las bases administrativas ¿Prevalen las bases administrativas?
	09-09-2021 19:00	R	Los antecedentes son complementarios y en caso de discrepancia resolverá la Unidad Técnica.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
24	18-08-2021 17:56	P	Ante discrepancia entre las bases administrativas especiales y las bases administrativas generales ¿Prevalcen las bases administrativas especiales?
	09-09-2021 19:00	R	Las bases no están separadas en especiales y generales, es un documento único.
25	18-08-2021 17:57	P	Errores o inconsistencias en la presentación y oferta del precio ¿Son causal para declarar la inadmisibilidad de la oferta?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a respuesta N°17.-
26	18-08-2021 17:57	P	Exceder el presupuesto ¿Es causal para declarar la inadmisibilidad de la oferta? ¿Hasta que porcentaje se admite sobrepasar el presupuesto
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a lo indicado en el artículo 5° de las bases de licitación.
27	18-08-2021 17:57	P	¿Existe un monto mínimo de oferta económica? Si oferto bajo ese monto mínimo ¿Nuestra oferta será declarada fuera de bases por considerarse una oferta temeraria?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a lo indicado en el artículo 5° de las bases de licitación.
28	18-08-2021 17:58	P	¿Debe presentarse un análisis de precios unitarios de todas las partidas del Presupuesto?
	09-09-2021 19:00	R	No, solo el oferente que resulte adjudicado de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación.
29	18-08-2021 17:58	P	¿Cuál es la capacidad económica mínima para poder participar? ¿A través de que documento debe acreditarse? ¿Cuál debe ser el contenido mínimo del documento?
	09-09-2021 19:00	R	No se solicita capacidad económica.
30	18-08-2021 17:58	P	¿Debe presentarse una programación financiera o flujo de caja del proyectos?
	09-09-2021 19:00	R	No se solicita para ofertar.
31	18-08-2021 17:58	P	Se deben considerar retenciones en todos estados de pago? ¿Qué porcentaje de retención en cada uno? ¿Hasta enterar que porcentaje del monto del contrato?
	09-09-2021 19:00	R	No se consideran retenciones.
32	19-08-2021 9:11	P	De cuanto sera la potencia a las luminarias a instalar?
	09-09-2021 19:00	R	La potencia de las luminarias sera la que indique la simulación y calculo lumínico que se entregue en la propuesta y que deberá cumplir con los parámetros establecidos. Remitirse a Modificación N°1.
33	19-08-2021 9:39	P	Para acreditar la experiencia, es necesario que en los certificados de experiencia, vengan descritos los metros lineales?
	09-09-2021 19:00	R	Los certificados deben venir a lo menos con la información solicitada en las bases de licitación.
34	19-08-2021 11:29	P	De acuerdo a las bases se hace referencia a Módulos controladores, esto significa que se deberá considerar tele gestión para las luminarias?
	09-09-2021 19:00	R	Si, se debe considerar un sistema de tele gestión.
35	19-08-2021 11:38	P	De acuerdo a Ítem Módulos controladores se define que: Estos dispositivos deben ser elementos anexos a la luminaria y en ningún caso pueden ser parte de la estructura de la misma, Pregunta: estos

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
			dispositivos(Base 7 pines, Nodo controlador) se pueden montar sobre la luminaria?
	09-09-2021 19:00	R	Los módulos controladores se instalaran de forma independiente a la estructura de la Luminaria.
36	19-08-2021 11:50	P	El contratista deberá realizar al menos una capacitación, con una duración no menor a las 8 horas, a los funcionarios municipales encargados de realizar la mantención preventiva y correctiva de los sistemas fotovoltaicos, las luminaria a ofertar deben ser alimentadas con paneles fotovoltaicos?, a que se refieren en este punto?
	09-09-2021 19:00	R	El contratista debe realizar la capacitación respecto a las instalaciones que ejecute. Si no considera paneles fotovoltaicos no deben incluirse en la capacitación.
37	19-08-2021 12:10	P	De acuerdo a bases en el punto 2.8. SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED Se licitaran luminarias con lamparas con tecnología LED debido a su alta eficiencia y larga vida útil en comparación a otras tecnologías. Se requerirá la instalación completa de 101 luminarias para vías del tipo P6. y luego menciona que • El contratista deber6 suministrar 91 luminarias LED para vía tipo P6.Pregunta cual es la cantidad de luminarias a suministrar 101 ó 91?
	09-09-2021 19:00	R	Se considera la instalación de 91 luminarias, las restantes son existentes que deben ser trasladadas. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
38	20-08-2021 12:47	P	Estimados alguna posibilidad de subir los planos en autocad, gracias.
	09-09-2021 19:00	R	Los planos publicados contiene la información suficiente para ubicar y poder realizar la oferta correspondiente.
39	20-08-2021 14:24	P	Estimado Favor confirmar Potencia de las luminarias LED a solicitar y sus cantidades
	09-09-2021 19:00	R	Se considera la instalación de 91 luminarias nuevas, las restantes son existentes que deben ser reinstaladas. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades. Las potencias deberán ser determinadas mediante la simulación y calculo lumínico y cumplir a lo menos con los parámetros establecidos. Remitirse a Modificación N°1.
40	20-08-2021 14:24	P	favor adjuntar itemizado con las cantidades a cotizar
	09-09-2021 19:00	R	Es responsabilidad del oferente determinar las cantidades de cada partida.
41	20-08-2021 14:25	P	favor aclarar si va a necesitar caso de simulación para el cumplimiento P6, de ser así favor subir parámetros de simulación
	09-09-2021 19:00	R	Se considera realizar simulación y calculo lumínico que sera entregado en la propuesta, el cual deberá cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.
42	20-08-2021 14:26	P	Se entiende que se acepta todo tipo de luminaria modular, policarbonato o vidrio templado.
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse bases técnicas y certificados que indican las características mínimas que debe tener la luminaria a presentar.
43	23-08-2021 15:13	P	Estimado favor informar cuanto son los metros de calpe a suministrar e instalar.
	09-09-2021 19:00	R	Revisar planos de detalles.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
44	23-08-2021 15:13	P	Estimado favor informar cuantos son los tableros y empalmes a suministrar e instalar
	09-09-2021 19:00	R	Se instalarán 6 tableros de control y 6 empalmes. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
45	23-08-2021 15:14	P	Estimado esta licitación posee casos de simulación o solo por se cotizaran luminarias led de 150W
	09-09-2021 19:00	R	Se deberá realizar la simulación y calculo lumínico el que sera entregado en la propuesta y determinara las potencias, las que deberán cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.
46	23-08-2021 17:07	P	de acuerdo al Item Módulos controladores letra f) Contar con GPS embebido, se refiere al nodo de tele gestión?
	09-09-2021 19:00	R	El módulo deberá cumplir con las características técnicas indicadas en las bases de licitación.
47	23-08-2021 17:09	P	De acuerdo al Item Módulos controladores letra g) a que se refiere ser compatible con la red de comunicaciones ofrecida?
	09-09-2021 19:00	R	La red de comunicación a instalar dependerá del sector en que se ejecute el proyecto, por lo que los moduladores deben ser compatibles para su debido funcionamiento.
48	23-08-2021 18:13	P	Alguna posibilidad que puedan adjuntar los planos en autocad, gracias.-
	09-09-2021 19:00	R	Los planos publicados contiene la información suficiente para ubicar y poder realizar la oferta correspondiente.
49	24-08-2021 18:19	P	Estimados consulto, el documento de union temporal de proveedores deberá ser mediante documento privado para la oferta de la licitación y en caso de ser adjudicado se realizará por escritura publica antes de firmar el contrato? así es el procedimiento?
	09-09-2021 19:00	R	Para ofertar deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes y si se adjudican la licitación deberán materializar el documento por escritura pública como documento para contratar.
50	24-08-2021 18:20	P	Estimados, se entiende que el contrato utp a adjuntar en la oferta es mediante documento privado no por escritura publica.
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a respuesta N°49.
51	26-08-2021 12:35	P	Favor retirar de las exigencias la intensidad de 90° de 0,49 cd/klm, ya que esto esta orientando la presente licitación a una sola luminaria, se solicita además que las exigencias de cumplimiento de la luminaria sean referenciales y no tan especificas a un producto del mercado.
	09-09-2021 19:00	R	Las especificaciones técnicas indican las características mínimas requeridas, el oferente debe presentar una luminaria equivalente técnicamente o superior.
52	26-08-2021 16:11	P	en caso de presentar una garantía electrónica, ¿basta con subir una copia a la carpeta administrativa o se debe ingresar de manera física una copia de esta?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	En caso de garantía electrónica debe ser presentada de manera física o enviada por correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el artículo 9° de las bases de licitación. Si el oferente sólo sube la garantía al portal y no la entrega como es requerido, se entenderá como no presentada y será inadmisibles su oferta.
53	26-08-2021 16:11	P	Para la acreditación de la experiencia, a que se refiere con finiquito de contrato? Las municipalidades no realizan este documento a la hora de finalizar una obra, solo la recepción y certificado. Favor eliminar este requerimiento para la acreditación de la experiencia
	09-09-2021 19:00	R	El oferente debe acreditar con alguno de los antecedentes indicados, y el contrato con su respectivo finiquito es uno de ellos. Si no cuenta con el contrato con su finiquito, pero si con el Acta de recepción o certificado, se entenderá como debidamente acreditada la experiencia.
54	26-08-2021 16:11	P	Por boletín laboral, se entiende por el certificado F-30 de la inspección de trabajo
	09-09-2021 19:00	R	Se puede presentar el Certificado de la Inspección del trabajo, como el Certificado de Boletín Laboral de DICOM o de la Cámara de Comercio.
55	26-08-2021 16:12	P	El formato de presupuesto detallado no incluye cantidades y según el título V de las bases (pag 14) indica que los documentos subidos por el mandante no puede ser modificado, favor subir presupuesto itemizado con cantidades del servicio a ejecutar.
	09-09-2021 19:00	R	Se entiende que al completar con la información requerida en estos NO se esta modificando el formato del anexo. Además las cantidades de obras son responsabilidad del oferente determinarlas.
56	26-08-2021 16:12	P	las luminarias a instalar, deben cumplir con la iluminación tipo P6 o P1?
	09-09-2021 19:00	R	Se deberá realizar la simulación y calculo lumínico el que sera entregado en la propuesta y determinara las potencias, las que deberán cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.
57	26-08-2021 16:12	P	cual es el nivel de exactitud de concordancia que debe existir entre la fotometría y archivo IES? Según la explicación de los laboratorios que elaboran fotometrías, hay un margen de error entre lo informado en la fotometría y el archivo ies elaborado para el mismo estudio
	09-09-2021 19:00	R	Deben ser coincidentes, tal como se indica en el artículo 59°, "ESTUDIO LUMÍNICO".
58	26-08-2021 16:19	P	No es posible instalar oficinas en bienes nacionales de uso público. Se aceptará una se en la comuna para coordinar la entrega de materiales y para el desarrollo administrativo de la obra?
	09-09-2021 19:00	R	Las instalaciones de faenas tiene que cumplir con lo solicitado en el artículo 59°, número 1.1.
59	26-08-2021 16:19	P	¿Cuántos postes de hormigón de 8,7 m se debe instalar? No aparece esta información en itemizado ni en las EETT

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	Se debe instalar un poste. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar la cantidad de obras a realizar. La información se encuentra en las especificaciones técnicas del proyecto.
60	26-08-2021 16:19	P	Se entiende que la obra no considera el suministro e instalación de postes metálicos
	09-09-2021 19:00	R	Efectivamente, no se consideran.
61	26-08-2021 16:19	P	¿para la red nueva a instalar, esta debe ser hilo piloto o calpe de sección 2x16mm ² ?
	09-09-2021 19:00	R	Se instalara Calpe 2x25mm ² ., tal como se indica en las bases de licitación.
62	26-08-2021 16:20	P	Cuantos ganchos L-150 se debe suministrar?
	09-09-2021 19:00	R	Se deben suministrar 2 Ganchos L-150 y 93 L-400 los restante se reutilizan los existentes. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
63	26-08-2021 16:20	P	¿Cuántos ganchos L-400 se debe suministrar?
	09-09-2021 19:00	R	Se deben suministrar 2 Ganchos L-150 y 93 L-400 los restante se reutilizan los existentes. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
64	26-08-2021 16:20	P	Cuantas luminarias se deben suministrar 101 (pag 45) o 91(pag 51). Favor aclarar
	09-09-2021 19:00	R	Se suministraran 91 luminarias las restantes serán reutilizadas. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
65	26-08-2021 16:20	P	El encendido es individual o centralizado?
	09-09-2021 19:00	R	Deberá ser encendido Centralizado, con fotocelda o reloj astronómico.
66	26-08-2021 16:20	P	¿Hay alguna ventaja en caso de ofertar reloj astronómico? (la diferencia de precio y calidad es grande)
	09-09-2021 19:00	R	No, el oferente debe cumplir con lo solicitado en las bases técnicas de licitación.
67	26-08-2021 16:20	P	El proyecto contempla telegestión a las luminarias instaladas?
	09-09-2021 19:00	R	Se considera instalar módulos de tele gestión.
68	26-08-2021 16:20	P	En las EETT, específicamente en la descripción por zona del servicio hace mención a las partidas del itemizado, sin embargo este documento no especifica cantidades, favor corregir
	09-09-2021 19:00	R	Es responsabilidad del oferente determinar las cantidades de cada partida.
69	26-08-2021 17:49	P	favor aclarar cuales son las potencias a cotizar para las luminarias?
	09-09-2021 19:00	R	La Potencia de las luminarias sera dada por la simulación y calculo lumínico a presentar en la propuesta, las que deberán cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.
70	26-08-2021 17:57	P	De acuerdo a la memoria del proyecto estipula el cambio de luminarias LED de 80W y 150 W , favor indicar las cantidades a cotizar para cada potencia
	09-09-2021 19:00	R	La Potencia de las luminarias sera dada por la simulación y calculo lumínico a presentar en la propuesta, las que deberán cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
71	27-08-2021 11:15	P	El poste que se debe reemplazara en la ruta E-462, corresponde a un poste de hormigón 8,7 m, Hormigón 11 m o poste metálico?
	09-09-2021 19:00	R	Corresponde a poste de hormigón de 8,7 metros.
72	27-08-2021 11:15	P	¿Cuántos tableros se deben normalizar y cuantos empalmes nuevos se contemplan en el proyecto?
	09-09-2021 19:00	R	Se deben considerar 6 tableros y 6 empalmes nuevos. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
73	27-08-2021 11:15	P	El proyecto considera red ap? Cuantos metros y de que sección?
	09-09-2021 19:00	R	Si considera red AP. Las cantidades deben ser determinadas por el oferente y debe cumplir con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.
74	27-08-2021 16:16	P	Este proyecto cuenta con la autorización de Vialidad? Favor aclarar. -
	09-09-2021 19:00	R	Si cuenta con autorización de Vialidad.
75	27-08-2021 16:17	P	Se deben presentar Boletas de Garantía a Vialidad? Favor aclarar. -
	09-09-2021 19:00	R	Las garantías requeridas serán canceladas por la municipalidad.
76	27-08-2021 16:19	P	En visita a terreno se pudo apreciar un poste quebrado este se debe reemplazar ? Favor aclarar. -
	09-09-2021 19:00	R	Si, es el poste que se debe remplazar.
77	30-08-2021 10:33	P	SE SOLICITA ACLARAR SI SE REQUIERE TELEGESTION
	09-09-2021 19:00	R	Si, se requiere tele gestión.
78	30-08-2021 10:34	P	EN LA CAPACITACION EXGIDA SE HABLA QUE ES SOBRE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS, POR FAVOR ACLARAR ESTE TEMA PUESTO QUE EN LA LICITACION NO SE HBLA DE ESTO
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a la respuesta 36°.
79	31-08-2021 9:48	P	El trazado de luminarias ¿es referencial o son ubicaciones cerradas?
	09-09-2021 19:00	R	Son ubicaciones cerradas.
80	31-08-2021 9:48	P	Se puede modificar el itemizado del formato en anexo 6 entregado.
	09-09-2021 19:00	R	No, los anexos no pueden ser modificados, sólo deben completarse con la información solicitada.
81	31-08-2021 9:48	P	¿ Se requiere de permisos a vialidad?. Favor aclarar.-
	09-09-2021 19:00	R	El permiso ya ha sido tramitado por el Municipio.
82	31-08-2021 9:48	P	Favor indicar los permisos y costos (referenciales) que se deben tramitar y pagar en la municipalidad para la ejecución de estos trabajos.
	09-09-2021 19:00	R	Los permisos municipales están exentos de pago, de acuerdo a lo indicado en la ordenanza correspondiente, no obstante es responsabilidad del contratista el solicitarlos y dar cumplimiento al acto administrativo.
83	31-08-2021 9:48	P	Existe algún valor referencial por uso de m2 del Bien nacional de uso publico (BNUP)
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a lo indicado en respuesta N°82.
84	31-08-2021 9:49	P	De existir una poda mayor en algun arbol, ¿quien asume los costos?.
	09-09-2021 19:00	R	Los costos para la ejecución de las obras deben ser asumidos por el contratista.
85	31-08-2021 9:49	P	Para las podas ¿se requieren permisos municipales?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	El contratista debe gestionar los permisos necesarios para la ejecución de las faenas.
86	31-08-2021 9:49	P	En caso de podas de especies protegidas, ¿Quién tramitara los permisos?
	09-09-2021 19:00	R	El contratista debe gestionar los permisos necesarios para la ejecución de las faenas.
87	31-08-2021 9:49	P	¿Existe alguna instalacion municipal disponible en el sector para el acopio de materiales?.
	09-09-2021 19:00	R	No, es responsabilidad del contratista contar con un lugar para el acopio de materiales.
88	31-08-2021 9:50	P	¿Existe alguna limitacion de horario para la ejecucion en terreno de los trabajos?
	09-09-2021 19:00	R	Las restricciones de horario están establecidas en la "Ordenanza General de Protección y Conservación del Medio Ambiente de la Comuna de Zapallar" artículo 55° letra a) y b), y en la Circular 001 de fecha 01/12/2020 de la DOM. Se adjuntan ambos documentos.
89	31-08-2021 9:50	P	¿Sera necesario el pago de desconexion y conexión a la distribuidora por cada una de las luminarias?
	09-09-2021 19:00	R	Por luminarias no es necesario el pago de desconexión y conexión, pero si se debe considerar para los empalmes que serán renovados.
90	31-08-2021 9:50	P	¿Se acepta como instalacion de faena una base en alguna direccion de la comuna (casa habitacion)?
	09-09-2021 19:00	R	Las instalaciones de faenas pueden ubicarse en algún lugar de la comuna y dar cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
91	31-08-2021 9:50	P	La recepcion por parte de la municipalidad de las luminarias retiradas, ¿sera diaria, semanal o mensual?
	09-09-2021 19:00	R	Eso se coordinara con la ITO del proyecto.
92	31-08-2021 9:50	P	Los pagos y tramitacion SEC, ¿Quién los cancela?
	09-09-2021 19:00	R	Por favor leer bien bases técnicas ya que estos gastos son de responsabilidad del ingeniero o técnico SEC a cargo de La Obra.
93	31-08-2021 9:50	P	Se solicita confirmar numeros de empalmes y tableros de control.
	09-09-2021 19:00	R	Se consideran 6 tableros de control y 6 empalmes. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
94	31-08-2021 9:51	P	Favor confirmar que solo se exijan al momento de presentar la oferta una sola simulacion del tipo P6 para todas las luminarias.(considerar que en las bases se exigen una luminaria de 150 W, nolmanmente ese tipo de potencia corresponden a un tipo luminaria P1)
	09-09-2021 19:00	R	La Potencia de las luminarias sera dada por la simulación y calculo lumínico a presentar en la propuesta, las que deberán cumplir, a lo menos, con los parámetros establecidos en la Modificación N°1.
95	31-08-2021 9:51	P	¿Que porcentaje de tiempo es exigible la presencia del supervisor y/o prevencionista en la obra?
	09-09-2021 19:00	R	De manera permanente.
96	31-08-2021 9:51	P	Según punto 2.4 de las especificaciones tecnicas, favor confirmar que, ¿se debe retirar todo el cableado existente?.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	El contratista debe retirar todo el cableado antiguo.
97	31-08-2021 9:51	P	Para los postes de fierro ¿que tipo de sujecion sera exigido para las luminarias, (ejemplos cinta fleje, abrazaderas ..)?
	09-09-2021 19:00	R	No se considera postes de fierro.
98	31-08-2021 9:51	P	En lamina N° 2 sector Catapilco, se indica que entre los postes 931335 y 960104 existe preensablado existente, pero en terreno hay hilo piloto desnudo, ¿se debe considerar retiro de lo existente y cambio a preensablado?
	09-09-2021 19:00	R	Si, se debe considerar recambio en todo el AP proyectado.
99	31-08-2021 9:52	P	De existir laminas inconsistentes con el terreno ¿Cuál sera el criterio para proceder ?
	09-09-2021 19:00	R	En caso de haber inconsistencias se debe consultar a la unidad técnica a cargo del proyecto, quien definirá.
100	31-08-2021 9:52	P	Para el periodo de garantía técnica exigido sobre las luminarias, aclarar si la municipalidad dispondra de brigadas de mantenimiento que retire las luminarias que han presentado fallas de fabricación y que el contratista sólo deberabbgestionar la garantia con sus proveedores
	09-09-2021 19:00	R	El Contratista es responsable de cada una de las fallas que se presenten dentro de los plazos de garantía de la obra.
101	31-08-2021 9:52	P	¿Existe algún período de garantía técnica exigido sobre las luminarias? ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tareas u obligaciones tiene el Contratista al respecto?
	09-09-2021 19:00	R	Las luminarias deben tener un certificado de garantía por 24 meses, a partir de la recepción provisoria sin observaciones, además de entregar una garantía de buen comportamiento de la obra por el mismo plazo, donde se indican las obligaciones que tiene el contratista al respecto. Remitirse a Modificación N°1.
102	31-08-2021 9:52	P	¿Se podrá ofertar luminaria que no sea exactamente igual a lo indicado en las bases?
	09-09-2021 19:00	R	Los requerimientos solicitados en las bases de licitación son los mínimos a cumplir por el oferente, la luminaria debe ser equivalente técnicamente a lo solicitado o superior.
103	31-08-2021 9:52	P	En caso de ser necesario el acopio de materiales ¿la Municipalidad dispone de un espacio seguro y a su costo para tales efectos?
	09-09-2021 19:00	R	No, es responsabilidad del contratista contar con un lugar para el acopio de materiales.
104	31-08-2021 9:52	P	¿Es posible solicitar aumento en el monto disponible para esta licitación?
	09-09-2021 19:00	R	No, el monto indicado es el disponible.
105	31-08-2021 9:52	P	¿Cuánto tiempo existe después de adjudicarse la licitación para la adquisición de materiales y el inicio de las obras?
	09-09-2021 19:00	R	Los indicados en las bases de licitación.
106	31-08-2021 9:53	P	¿Quién se hace cargo del destino final de los materiales y equipos retirados?
	09-09-2021 19:00	R	El contratista es responsable de trasladar los equipos a las bodegas municipales ubicadas en Catapilco o donde la ITO disponga.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
107	31-08-2021 9:53	P	¿Qué tipo de control se exigira para los tableros de alumbrado, con reloj astronomico o solo con contactor y control fotoeléctrico?
	09-09-2021 19:00	R	Cualquiera de las dos soluciones es válida, de acuerdo a lo señalado en las bases técnicas de licitación.
108	31-08-2021 9:53	P	¿Quién asume el costo de los gasto de la conexión a la red de la distribuidora por los emplames modificados?
	09-09-2021 19:00	R	Los gastos de permisos, puesta en marcha, pagos de conexión y desconexión de empalmes son de responsabilidad del Contratista.
109	31-08-2021 11:05	P	Debido a que se solicitan archivos consolidados. ¿se acepta subir documentos en ZIP o en RAR?
	09-09-2021 19:00	R	Si, y en caso que supere lo permitido por el portal, puede subir más de un archivo.
110	31-08-2021 11:06	P	¿Por qué se debe aplazar la garantía de Fiel y oportuno contrato en caso de que el municipio sea demandado, si esos son temas aparte del municipio? ¿O hace referencia en caso que sea demandada por temas de la licitación presente? Favor de confirmar y en caso de no ser relacionado a la licitación se solicita eliminar este requisito.
	09-09-2021 19:00	R	El contratista debe mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato si el municipio es demandado ante incumplimientos del contrato por parte del contratista.
111	31-08-2021 11:07	P	¿Se acepta cualquier tipo de garantía para la seriedad de la oferta?
	09-09-2021 19:00	R	Las que permita la ley de compras públicas y que cumplan con lo solicitado en el artículo 8° de las bases de licitación.
112	31-08-2021 11:07	P	Se solicita aceptar certificado de fianza para la seriedad de la oferta y que se pueda enviar de manera digital o subir al portal sin la necesidad de tener que presentarla presencialmente
	09-09-2021 19:00	R	Si puede presentar Certificado de Fianza y debe presentarlo de acuerdo a lo indicado en el artículo 8° y 9° de las bases de licitación.
113	31-08-2021 11:09	P	En los documentos administrativos a subir en la oferta, n° letra i. ¿Solo se aceptará que sea generado en el sistema de tu empresa en un día? ¿O se acepta otro sistema? ¿cómo cuáles?
	09-09-2021 19:00	R	Se aceptan cualquiera de los señalados en las bases de licitación.
114	31-08-2021 11:10	P	En caso que el certificado de poder vigente sea generado en el conservador se entiende que no se deberá adjuntar con el estatuto actualizado, ¿o si?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a lo señalado en las bases de licitación.
115	31-08-2021 11:10	P	Se entiende que todos los documentos son declaraciones juradas Simples por lo cual no es necesario presentar documentos notariados. Favor de confirmar
	09-09-2021 19:00	R	Si, los documentos son declaraciones juradas simples.
116	31-08-2021 11:11	P	Se solicita eliminar el requisito de que en la experiencia se deban considerar solo proyectos que sean igual o superior a \$30.000.000. No es necesario y además deja afuera a las empresas más pequeñas
	09-09-2021 19:00	R	No se acepta solicitud.
117	31-08-2021 11:11	P	Se solicita que para validar la garantía se acepten certificados que solo se encuentran firmados y no timbrados

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	Los documentos deben cumplir con lo indicado en las bases de licitación, para cada uno de ellos.
118	31-08-2021 11:11	P	Favor de no solicitar documento de Superir, por la dificultad para conseguirlo
	09-09-2021 19:00	R	No se acepta solicitud.
119	31-08-2021 11:12	P	Se entiende que no se deben presentar estudios lumínicos en la oferta debido a que no se presentan los parámetros para dicho estudio, favor de confirmar, eliminar requerimiento o subir parámetros. Además especificar si solo se necesita archivo PDF del estudio o el archivo editable.
	09-09-2021 19:00	R	Si, se debe presentar la simulación y estudio lumínico en relación al tipo de alumbrado que se deberá instalar, este estudio sera entregado en la propuesta de esta licitación. Remitirse a Modificación N°1.
120	31-08-2021 11:12	P	¿Las luminarias y ganchos a reubicar corresponden al lote de 91 luminarias o es el resultante de los 101 puntos luminosos v/s las 91 luminarias solicitadas? Favor de explicar
	09-09-2021 19:00	R	Se deben suministrar 91 luminarias nuevas las restantes son luminarias existentes que deberán reubicarse.
121	31-08-2021 11:13	P	Se entiende que los ganchos L-150 y L-400 a suministrar serán de las 91 luminarias a suministrar y que su medida dependerá de la necesidad. Favor de confirmar o subir detalle de lo que se debe ofertar
	09-09-2021 19:00	R	se deberán suministrar 93 Ganchos L-400 y 2 L-150 los restantes deberán ser reutilizados los existentes. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
122	31-08-2021 11:13	P	Se entiende que se puede presentar luminaria con fotocelda o con reloj astronómico.
	09-09-2021 19:00	R	El sistema de control es por circuito. Remitirse a Modificación N°1.
123	31-08-2021 11:13	P	En el caso de presentar luminarias con fotoceldas, ¿se solicita solo la base o la fotocelda?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a Respuesta N°122.
124	31-08-2021 11:13	P	¿La instalación de fotocelda debe ser por circuito o por luminaria?
	09-09-2021 19:00	R	Se solicita un sistema de encendido General, por circuito. Remitirse a Modificación N°1.
125	31-08-2021 11:14	P	Se solicita mencionar un modelo de luminaria solo para tener de referencia, o se entenderá que puede ser modelo a libre elección
	09-09-2021 19:00	R	La luminaria debe cumplir con lo especificado en las bases de licitación, cuyas características son las mínimas requeridas, por lo que debe ser técnicamente equivalente o superior.
126	31-08-2021 11:14	P	¿La garantía solicitada para la luminaria a través de garantía o póliza será cobrada solo en el caso que no se realice el cambio correspondiente de la luminaria cuando se solicite? ¿Cuál será su monto? Se entiende que se debe presentar una vez finalizada la instalación, favor de confirmar
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a Modificación N°1.
127	31-08-2021 11:14	P	¿Las capacitaciones a realizar se deben contemplar en la carta Gantt?
	09-09-2021 19:00	R	No, ya que se deben realizar posterior a la ejecución de las obras.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
128	31-08-2021 11:14	P	Se solicita reconsiderar la solicitud de clase P6 para las luminarias, debido a que no tiene relación esta solicitud con la necesidad que desea suplir la luminaria
	09-09-2021 19:00	R	Si se debe presentar la simulación y estudio lumínico en relación al tipo de alumbrado que se deberá instalar, este estudio sera entregado en la propuesta de esta licitación. Remitirse a Modificación N°1.
129	31-08-2021 11:15	P	Favor de subir itemizado con sus cantidades correspondientes
	09-09-2021 19:00	R	Es responsabilidad de cada oferente determinar las cantidades correspondientes de cada partida.
130	31-08-2021 11:15	P	En el anexo n°1, en datos del representante legal, existe un recuadro que dice "notaria y fecha de escritura pública de personería. Favor de explicar que se debe presentar en ese recuadro.
	09-09-2021 19:00	R	Se debe indicar la fecha de la escritura pública donde conste la personería jurídica e indicar la notaría ante la cual se suscribió dicha escritura pública.
131	31-08-2021 11:15	P	En el anexo n°1 existe un cuadro referente a chileproveedores, ¿Qué dato debe incorporarse en este recuadro?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a los dispuesto en el artículo 19°, letra a) de las bases de licitación.
132	31-08-2021 11:16	P	¿Es posible incorporar información que uno encuentra que es necesario para comprender de mejor manera la oferta, sin recibir sanción alguna?
	09-09-2021 19:00	R	El oferente debe adjuntar los antecedentes que son solicitados en las bases de licitación, el presentar antecedentes que no son solicitados no serán considerados en la evaluación.
133	31-08-2021 11:16	P	¿El municipio corre con algún gasto de certificación y/o inscripción de las obras a realizar?
	09-09-2021 19:00	R	El contratista es responsable de pagos de permisos, puesta en marcha y pagos de conexión y desconexión de empalme, así como la certificación de los proyectos ante la superintendencia de Electricidad y Combustible.
134	31-08-2021 11:17	P	Favor de subir los parámetros para el estudio lumínico, debido a que en las bases no se presentan y aparece un error
	09-09-2021 19:00	R	Si se debe presentar la simulación y estudio lumínico en relación al tipo de alumbrado que se deberá instalar, este estudio sera entregado en la propuesta de esta licitación. Remitirse a Modificación N°1.
135	31-08-2021 11:17	P	Aclarar parámetros para estudio lumínico, por favor.
	09-09-2021 19:00	R	Se indican en Modificación N°1.
136	31-08-2021 11:17	P	Se entiende potencia a ofertar será determinada por cumplimiento del estudio lumínico.
	09-09-2021 19:00	R	Las potencias serán las que entregue la simulación y el estudio lumínico, las que deben cumplir a lo menos con los parámetros señalados en la modificación N°1.
137	31-08-2021 11:18	P	Confirmar 101 luminarias tipo P6.
	09-09-2021 19:00	R	Las luminarias serán 91 las que se deberán ofertar, las restantes son luminarias que deberán ser reutilizadas.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
138	31-08-2021 11:18	P	Se entiende comportamiento anticorrosivo de la luminaria debe estar indicado en ficha técnica. Por favor confirmar.
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a bases técnicas de licitación, en el punto de luminarias.
139	31-08-2021 11:19	P	Se entiende se pueden ofertar luminarias formadas por adición de módulos de PMMA ó vidrio templado plano.
	09-09-2021 19:00	R	La luminaria debe cumplir con lo especificado en las bases de licitación, cuyas características son las mínimas requeridas, por lo que debe ser técnicamente equivalente o superior.
140	31-08-2021 11:19	P	Se entiende variaciones de voltaje y frecuencia pueden estar indicadas en la ficha técnica de las luminarias.
	09-09-2021 19:00	R	La Luminaria deberá presentar estas características y proteger de estas variaciones.
141	31-08-2021 11:19	P	Se entiende el encendido es centralizado desde el tablero. Por favor confirmar.
	09-09-2021 19:00	R	Si, es centralizado desde el tablero.
142	31-08-2021 11:25	P	¿Cuál es la glosa para la seriedad de la oferta?
	09-09-2021 19:00	R	La indicada en el artículo 9° de las bases de licitación.
143	31-08-2021 11:34	P	confirmar es P6 el cumplimiento de acuerdo al DS2
	09-09-2021 19:00	R	Las potencias serán las que entregue la simulación y el estudio lumínico, las que deben cumplir a lo menos con los parámetros señalados en la Modificación N°1.
144	31-08-2021 11:35	P	ancho de calzada para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	8 metros.
145	31-08-2021 11:35	P	altura de montaje para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	Lo indicado en planos de licitación.
146	31-08-2021 11:35	P	distancia mástil calzada para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	Se deberá hacer el estudio de acuerdo a la postación existente en terreno.
147	31-08-2021 11:35	P	interdistancia para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a planos y tablas de resumen.
148	31-08-2021 11:35	P	ángulo del cabezal para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	La simulación que el contratista realice determinara esos detalles.
149	31-08-2021 11:36	P	largo del brazo para estudio lumínico?
	09-09-2021 19:00	R	Los Ganchos a utilizar serán L-150 Y L400.
150	31-08-2021 11:36	P	luminarias con base para fotocelda de siete pines y shortin cap?
	09-09-2021 19:00	R	La luminaria deberá contar con base para conector, de acuerdo a lo indicado en Especificaciones Técnicas.
151	31-08-2021 11:36	P	luminarias con base para fotocelda de siete pines y fotocelda de siete pines?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a Respuesta N°150.
152	31-08-2021 11:44	P	Indicar rango de potencia para las luminarias
	09-09-2021 19:00	R	Las potencias serán las que entregue la simulación y el estudio lumínico, las que deben cumplir a lo menos con los parámetros señalados en la modificación N°1.
153	31-08-2021 13:28	P	¿Se podrá ofrecer luminarias que cumplan iluminación mejor que P6?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	Las potencias serán las que entregue la simulación y el estudio lumínico, las que deben cumplir a lo menos con los parámetros señalados en la Modificación N°1.
154	31-08-2021 13:28	P	Se podrá ofrecer luminaria que cumpla con ensayo en cámara de niebla salina grado 10? Con el fin de homologar lo que están pidiendo sobre las luminarias con tratamiento anticorrosivo? Favor considerar
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a las especificaciones técnicas.
155	31-08-2021 13:28	P	El voltaje de las luminarias LED 220 +/- 10% ¿debe ir indicado en la ficha técnica de la luminaria o la ficha técnica del Driver LED de la luminaria?
	09-09-2021 19:00	R	La información debe estar indicada en la ficha, donde el proveedor lo determine.
156	31-08-2021 13:28	P	Favor indicar los parámetros de iluminación para realizar la simulación lumínica y asegurar que las luminarias cumplan P6 solicitado
	09-09-2021 19:00	R	Los parámetros se indican en modificación N°1, los cuales deben cumplir las luminarias. La potencia será la determinada en la simulación y estudio lumínico.
157	31-08-2021 13:28	P	¿La potencia de las luminarias se definirá con la simulación lumínica que cumpla P6?
	09-09-2021 19:00	R	La potencia de las luminarias se determinará con la simulación y el estudio lumínico, que debe cumplir a lo menos con los parámetros solicitados en la Modificación N°1.
158	31-08-2021 13:28	P	Sobre las luminarias LED, ¿solo se aceptarán ensayos y certificados emitidos por laboratorios nacionales certificados por el INN? Para participar en igualdad de condiciones ya que existen empresas que manipulan los certificados internacionales a su favor.
	09-09-2021 19:00	R	Deben ser los solicitados en las bases de licitación.
159	31-08-2021 13:38	P	Según lo dispuesto en el Artículo 13 de las Bases Administrativas, ¿el acuerdo UTP bastará con que sea un documento privado para adjuntarse dentro de la oferta administrativa del portal y al momento de suscribir el contrato se deberá entregar bajo escritura pública?
	09-09-2021 19:00	R	Si, esa es la forma de presentarlo.
160	31-08-2021 13:38	P	Según lo dispuesto en el Artículo 13 de las Bases Administrativas, ¿se deberá adjuntar en la oferta del portal el acuerdo UTP en escritura pública o sólo bastará con presentar un documento privado simple? Favor aclarar.
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a respuesta N°49.
161	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que para la acreditación de la experiencia del oferente sólo se contabilizarán de mandantes públicos en territorio nacional y ningún caso internacional.
	09-09-2021 19:00	R	La experiencia acreditada debe cumplir con lo indicado en las bases de licitación. En caso de experiencia en el extranjero la validez de los documentos debe cumplir con lo indicado en la ley vigente para el caso.
162	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que la experiencia deberá estar emitida a nombre del oferente y NO al representante legal.

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	Si, la experiencia es del oferente.
163	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que no se aceptará experiencia de subcontrato.
	09-09-2021 19:00	R	No, la experiencia presentada es del oferente.
164	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que se podrán ingresar archivos comprimidos, como por ejemplo .zip o .rar, para así contribuir con el orden de presentación de la oferta.
	09-09-2021 19:00	R	Si, y en caso que supere lo permitido por el portal, puede subir más de un archivo.
165	31-08-2021 13:39	P	¿Se podrá utilizar conductor tipo CALPE 2x16 mm ² para la red nueva proyectada?
	09-09-2021 19:00	R	Se contempla CALPE 2X25mm ² .
166	31-08-2021 13:39	P	Favor aclarar la cantidad real de luminarias, ya que existe una contradicción en el 2.8 de las EETT, ya que señalan que serán 101 luminarias, pero más abajo indican que serán 91.
	09-09-2021 19:00	R	Se contempla la instalación de 91 Luminarias nuevas y las restantes son luminarias que se reutilizan. Es importante señalar que es responsabilidad del oferente determinar las cantidades.
167	31-08-2021 13:39	P	Favor aclarar si se requiere telegestión para este proyecto, ya que en el 2.8, último párrafo de las EETT se da a entender que sí.
	09-09-2021 19:00	R	Se solicita la instalación de módulos para tele gestión.
168	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que al tratarse de una obra municipal, los permisos por BNUP quedarán exentos de cobro.
	09-09-2021 19:00	R	Al ser una obra municipal queda exento de pago por ocupación del BNUP, sin embargo el contratista debe realizar la respectiva solicitud para realizar el trámite administrativo.
169	31-08-2021 13:39	P	¿Se podrán realizar las entregas parciales al Municipio del material extraído del terreno (luminarias y ganchos)?
	09-09-2021 19:00	R	Remitirse a Respuesta N°91.
170	31-08-2021 13:39	P	Se entiende que sólo se instalará 01 poste de hormigón, según los planos adjuntos.
	09-09-2021 19:00	R	Se instalara 1 poste de 8.7mts de hormigón.
171	31-08-2021 13:39	P	¿El único poste de hormigón a considerar se instalará bajo redes de AP existentes, o hay otro tipo de red? Favor revisar, ya que si hay otro tipo de redes (como por ejemplo, de baja y/o media tensión), no se podrá instalar bajo la misma línea, ya que es trabajo exclusivamente de la distribuidora eléctrica.
	09-09-2021 19:00	R	El poste sera instalado solo con red de Alumbrado publico.
172	31-08-2021 13:39	P	Favor adjuntar los planos en autocad.
	09-09-2021 19:00	R	Los planos publicados contiene la información suficiente para ubicar y poder realizar la oferta correspondiente.
173	31-08-2021 13:39	P	¿La protección de la luminaria hacia la red será con fusible aéreo o capa API?
	09-09-2021 19:00	R	Debe considerar cualquier tipo de fusible, que cumpla su función y este dentro de la normativa correspondiente.
174	31-08-2021 13:40	P	En caso de que la protección de la luminaria hacia la red sea con fusible aéreo, ¿éste podrá ser del tipo loza?

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
	09-09-2021 19:00	R	El sistema de Fusible a instalar debe ser el que indica la norma eléctrica y cumple su función.
175	31-08-2021 13:40	P	Favor indicar cuál es la distribuidora eléctrica de la comuna.
	09-09-2021 19:00	R	Empresa distribuidora CGE.
176	31-08-2021 13:40	P	En caso de discordancia entre lo indicado en los planos y las EETT, favor aclarar cual prevalece.
	09-09-2021 19:00	R	Los antecedentes son complementarios, y en el caso de presentarse una discordancia las notas incorporadas en los planos primarán.
177	31-08-2021 13:42	P	Se entiende que frente a un incidente en el alumbrado público, la garantía técnica NO aplica cuando se comprueba que la falla es por accidente vehicular, robo, vandalismo, intervención de terceros y/o catástrofes naturales.
	09-09-2021 19:00	R	Si los daños son producidos por terceros no aplica la garantía.
178	31-08-2021 13:47	P	¿Se considerará la red nueva proyectada para la totalidad de las luminarias o sólo serán tramos? Favor aclarar.
	09-09-2021 19:00	R	Se considera la red nueva en su totalidad. El contratista debe retirar el cable de la instalación antigua y entregar a la unidad técnica.

2º. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto en el portal de transparencia y en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl,

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



Gerardo Antonio Molina Daine
SECRETARIO MUNICIPAL



Gustavo Alessandri Bascuñan
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN

1. Secretaría Comunal de Planificación
2. Oficina de Transparencia
3. ARCHIVO Secretaria Municipal

V.Z.C.

PMP/OTL/JUR/SECPLA/vsh.-

