

ACTA DE OBSERVACIONES

OF 386 / 2024

Dirección de Obras Municipales de Ilustre Municipalidad de
Zapallar

VALPARAÍSO

SOLICITUD N°
202305405RPE000052
FECHA ACTA
-

En conformidad con el artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, obra nueva comunico al solicitante las siguientes observaciones:

#	OBSERVACIÓN	ART. O NORMA TRANSGREDIDA (sólo normas urbanísticas)
1	Según dictamen N°E290138 de fecha 21-12-2022 de la Contraloría General de la República las Recepciones definitivas se efectuarán en un solo acto, sin embargo, se le informa al solicitante las siguientes observaciones y se procede en el mismo acto al rechazo de la misma	OGUC 5.2.6
2	Falta dotación de agua y alcantarillado emitido por la autoridad sanitaria correspondiente	OGUC 5.2.6
3	Falta ensayos de hormigón dado que se adjuntan guía de compra de hormigón y no los ensayos como tal.	OGUC 5.2.6